iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-1427-17-2.2

Z-3/1427/17 (Vereinbarungsnummer)

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

Bauprodukt

Feuer- und Rauchschutztore, ausgeführt in Form eines isolierten Abschlusses als Rolltor Typ 'AQUISO-II'

hergestellt von oder für

Jansen Tore GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51
26903 Surwold

am Produktionsstandort

Surwold.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 16034 / EN 13241-1

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat enthält einen Anhang mit einer Seite. Dieses Zertifikat wurde am 21.02.2025 ausgestellt und gilt längstens bis zum 20.02.2030, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht. Die Erstausstellung des Zertifikates erfolgte am 15.01.2020.

Braunschweig

Materialprüfanstalt f. d. Bauwesen MPA BS Braunschweig

signiert/signed
Aeissen, Petra
21.02.2025
18:25:22 +01
Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)

Dipl.-Ing. Petra Aeissen
(Stellv. Leitung der Zertifizierungsstelle)

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11267-01-00

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Vorgesehene Verwendung und wesentliche Eigenschaften nach EN 13501-2:2016 des Feuer- und Rauchschutztore, ausgeführt in Form eines isolierten Abschlusses als Rolltor Typ 'AQUISO-II'

Bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und/oder in Rettungswegen

Verwendung einblättriges Rolltor bestehend aus Stahlbauteilen wie Laufschiene, Labyrinthe und wassergefüllte Aluminiumlamellen „AQUISO-II":

R	E	I	W		tt	-	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
	x	x	x			-		x	x				

E 15 / E 20 / E 30

EI_1 15 / EI_1 20 / EI_1 30

EI_2 15 / EI_2 20 / EI_2 30

EW 20 / EW 30

C / C0 / C1 / C2

S_a / S_{200}

Grundlagen:

Prüfberichte Nr. K-5033-DMT-DO-VO3 vom 06.07.2021

------------------------------------- Ende des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit ----- ---------------------------

ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT